

Datum/Date: 30.01.2025/ Cey/th



# PRÜFMITTEILUNG

Nr.: 2025 20397/3210

## über die Prüfung der Rutschhemmenden Eigenschaften von Bodenbelägen

- 1. Auftraggeber:** ADLER-Werk Lackfabrik  
Johann Berghofer GmbH & Co KG  
Bergwerkstraße 22  
6130 Schwaz  
Österreich
- 2. Prüfmuster:** Holzimprägnierung  
Typ: Parkettdiele aus Eiche gebürstet, Holzschliff Körnung 180,  
1x geölt mit Legno Smart-Öl 7045 und nach kurzer  
Einwirkzeit einpoliert
- 2.1. Datum der Prüfung: 29.01.2025
- 2.2. Art der Prüfung: **Orientierungsprüfung**
- 2.3. Weitere Angaben  
Größe [mm]: 52 x 100 cm  
Farbe: transparent  
Oberfläche: Eiche gebürstet, geschliffen mit Körnung 180  
und geölt
- 3. Prüfverfahren, -grundlagen:**  
DIN EN 16165:2023-02 Anhang B; Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden  
Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene und Bewertung nach  
nationalem Anhang NB.2
- 4. Prüfergebnis:**  
Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: **Längs zur Holzmaserung: 20,0°**  
**Quer zur Holzmaserung: 21,0°**
- Bewertungsgruppe: **R 11**
- 5. Gültigkeit:**  
Die ermittelten Ergebnisse gelten nur für das geprüfte Objekt.
- 6. Allgemeine Hinweise:**  
Diese Prüfmitteilung darf nur vollständig veröffentlicht werden.  
Die Reste der Prüfobjekte bleiben 6 Wochen in Aufbewahrung

## 7. Abbildung



Für die Prüfung



Orhan Ceylan

Leiter des Prüflabors